

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

da misure in opera secondo UNI 11367:2010 e UNI 11444:2012

INFORMAZIONI GENERALI

Descrizione Edificio	Palazzina 4 unità Residenziali	Unità abitativa a destinazione d'uso ricettiva	<input type="checkbox"/>
Indirizzo edificio	Via Verdi 12, Milano		
Committente	Mario Bianchi - Via Verdi 12, Milano		

MODALITÀ DI MISURAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/> Misura di tutti gli elementi tecnici	Misura mediante campionamento	<input type="checkbox"/>
	Livello di fiducia (%)	-

CLASSE ACUSTICA DELL' UNITÀ IMMOBILIARE



UNITÀ IMMOBILIARE: appartamento 1 PT

Classe II	D_{2m,nT,w}	R'_w	L'_{n,w}	L_{ic}	L_{id}
	I	II	I	NP	NP

Calcolo della classe eseguito utilizzando tecniche di campionamento con livello di fiducia - %

ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA $D_{2m,nT,w}$			
Descrizione elemento		N. elementi omogenei	Valore rappresentativo
<i>Facciata soggiorno (Nord)</i>		1	53,0
<i>Facciata cucina (Sud)</i>		1	50,0
<i>Facciata camera (Ovest)</i>		1	54,0
<i>Facciata camera (Nord)</i>		1	45,0
<i>Facciata camera (Ovest)</i>		1	54,0
<i>Facciata camera (Sud)</i>		1	48,0
Valore complessivo	49,3 dB	Classe	I

POTERE FONOISOLANTE APPARENTE R'_w				
Descrizione elemento		Tipo	N. elementi omogenei	Valore rappresentativo
<i>Divisorio soggiorno - Zona 3 soggiorno</i>		<i>Solaio</i>	1	56,0
<i>Divisorio cucina - Zona 2 cucina</i>		<i>Parete</i>	1	57,0
<i>Divisorio cucina - Zona 3 cucina</i>		<i>Solaio</i>	1	57,0
<i>Divisorio camera - Zona 3 camera</i>		<i>Solaio</i>	1	55,0
<i>Divisorio camera - Zona 3 camera</i>		<i>Solaio</i>	1	55,0
Valore complessivo	55,9 dB	Classe	II	

LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO $L'_{n,w}$			
Descrizione elemento		N. elementi omogenei	Valore rappresentativo
<i>Divisorio cucina - Zona 2 cucina</i>		1	49,0
Valore complessivo	49,0 dB	Classe	I

NOTE			

PROGETTAZIONE			
Progettista	<i>Brambilla Carlo</i>		
Indirizzo	<i>via Roma 10 - - ()</i>	Telefono/e-mail	

COSTRUZIONE			
Costruttore			
Indirizzo		Telefono/e-mail	
Direttore/i lavori	<i>Brambilla Carlo</i>		
Indirizzo	<i>via Roma 10 - - ()</i>	Telefono/e-mail	

RESPONSABILE DELLE VERIFICHE ACUSTICHE			
Nome e cognome / Denominazione	<i>Brambilla Carlo</i>		
Indirizzo	<i>via Roma 10 - - ()</i>	Telefono/e-mail	
Regione		N. iscrizione	
Informazioni aggiuntive			

NOTE			

Data emissione 09/03/2018

_____ Firma del Tecnico